ЛИФТ КАЛИНИНГРАД
ГРУППА КОМПАНИЙ

ООО «ЛИФТ-СЕРВИС»
236044, РФ, Калининградская обл., г. Калининград,
ул. Николая Карамзина, д. 36, помещение 2
ИНН 3906273595, КПП 390601001, ОГРН 1123926050346
svc@lift-kaliningrad.ru | www.lift-kaliningrad.ru

КОМЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ И ЗАМЕНУ КОМПОНЕНТОВ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей компании. Направляем для Вашего рассмотрения предложение на поставку и замену компонентов лифтового оборудования по объекту, расположенного по адресу:

г. Калининград, ул. Белгородская, д. 5, к. 1

Уточненное предложение будет подготовлено после детальных технических и коммерческих переговоров.

№	ВИД УСЛУГ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	Поставка и замена тяговых канатов, г. Калининград, ул. Белгородская, д. 5, к. 1, п. 4	820 м	343 000,00 ₽	343 000,00 ₽
2	Поставка и замена тяговых канатов, г. Калининград, ул. Белгородская, д. 5, к. 1, п. 6	820 м	343 000,00 ₽	343 000,00 ₽
			ИТОГО С УЧЕТОМ НДС 5%:	**686 000,00 ₽**

Условия оплаты: Предоплата 100%
Срок поставки и монтажа оборудования: 14 календарных дней с момента получения оплаты.

Надеемся на сотрудничество!

С уважением,
Изъюров Василий Андреевич
Генеральный директор
моб. +7 (952) 794-00-40

ЛИФТ КАЛИНИНГРАД
ГРУППА КОМПАНИЙ

ООО «ЛИФТ-СЕРВИС»
238300, РФ, Калининградская область,
г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д. 36, пом. 2
ИНН 3906273595, КПП 390601001, ОГРН 1123926050346
svc@lift-Kaliningrad.ru

Акт
осмотра лифтового оборудования.

г. Калининград. 18 сентября 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Заказчика», гл. инженер ООО "Жилуправление-29" Авдонина Л.А. и представитель «Подрядчика», Специалист по организации технического обслуживания и ремонта лифтов «ООО Лифт-Сервис» Выскирко А.И., составили настоящий акт о том, что произвели обследование лифтового оборудования, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Белгородская, д. 5, к. 1, п. 4 (лифт 1000 КГ) для выяснения причины шумной работы лифта.

При осмотре было выявлено: в результате эксплуатации лифтового оборудования произошел обрыв прядей тягового каната лифта, на остальных канатах просматривается выработка в виде вытягивания. **Дальнейшая эксплуатация запрещена.**

В целях предотвращения ситуаций, создающих угрозу причинения вреда общему имуществу многоквартирного дома и здоровью граждан, возникновению аварийных ситуаций при эксплуатации лифтового оборудования, а также дополнительных трат, владельцу лифтового оборудования рекомендуется приостановить эксплуатацию лифта до замены тяговых канатов.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Представитель «Заказчика» _____/ Авдонина Л. А/

Представитель «Подрядчика» _____/ Выскирко А.И./

ЛИФТ КАЛИНИНГРАД
ГРУППА КОМПАНИЙ

ООО «ЛИФТ-СЕРВИС»
238300, РФ, Калининградская область,
г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д. 36, пом. 2
ИНН 3906273595, КПП 390601001, ОГРН 1123926050346
svc@lift-Kaliningrad.ru

Акт
осмотра лифтового оборудования.

г. Калининград. 18 сентября 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Заказчика», гл. инженер ООО "Жилуправление-29" Авдонина Л.А. и представитель «Подрядчика», Специалист по организации технического обслуживания и ремонта лифтов «ООО Лифт-Сервис» Выскирко А.И., составили настоящий акт о том, что произвели обследование лифтового оборудования, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Белгородская, д. 5, к. 1, п. 6 (лифт 1000 КГ) для выяснения причины шумной работы лифта.

При осмотре было выявлено: в результате эксплуатации лифтового оборудования произошел обрыв прядей тягового каната лифта, на остальных канатах просматривается выработка в виде вытягивания. Дальнейшая эксплуатация запрещена.

В целях предотвращения ситуаций, создающих угрозу причинения вреда общему имуществу многоквартирного дома и здоровью граждан, возникновению аварийных ситуаций при эксплуатации лифтового оборудования, а также дополнительных трат, владельцу лифтового оборудования рекомендуется приостановить эксплуатацию лифта до замены тяговых канатов.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Представитель «Заказчика» _____/ Авдонина Л. А/

Представитель «Подрядчика» _____/ Выскирко А.И./